

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών που είναι απαραίτητες για την λειτουργικότητα του κατασκευασθέντος έργου « Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ Κουτσελίου και Συνοικισμού Γορίτσας»

Αναλυτικά οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη είναι:

Α) Λειτουργική ολοκλήρωση δικτύων ύδρευσης –Κουτσελίου, Γορίτσας- που περιλαμβάνει την

- Τοποθέτηση σωλήνων Φ200 16 atm μήκος 260 μ από δεξαμενή Γορίτσας , Φ160 16 atm μήκος 160 μ για την σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης υψηλής ζώνης Κουτσελίου , Φ160 16 atm μήκος 40 μ στην δεξαμενή Κουτσελίου και όλα τα αναγκαία υλικά και εργασία που τυχόν θα απαιτηθούν, για την εξασφάλιση της λειτουργίας και στεγανότητας του συνόλου των κατασκευασθέντων δικτύων ύδρευσης.
- Τοποθέτηση προκατασκευασμένων φρεατίων δικλείδων σε διάφορες θέσεις του δικτύου

Β) Αποκατάσταση με σκυρόδεμα των υπαρχόντων από την διέλευση των δικτύων ύδρευσης τομών οδοστρωμάτων στους οικισμούς.

Για τις εργασίες της παρούσας μελέτης ισχύει η με αρ 3186/13-7-2009 περιβαλλοντική αδειοδότηση καθόσον πρόκειται για εργασίες που προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και ολοκληρώνουν λειτουργικά το σύνολο του έργου.

Οι εργασίες του έργου θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα τεύχη της παρούσας μελέτης, τα σχέδια της τεχνικής μελέτης, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στα λοιπά συμβατικά τεύχη που είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο, δεδομένης της ανάγκης άμεσης ολοκλήρωσης των δικτύων για την εξυπηρέτηση των αναγκών ύδρευσης και της αποκατάστασης των οδοστρωμάτων για την ομαλή διέλευση των οχημάτων στους υπόψη οικισμούς.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 13-8-2014

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Προϊστάμενη Δ.Τ.Ε

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 85985/9016/13-8-2014 ΤΗΣ  
Δ.Τ.Ε.  
Η αν. Διευθύντρια

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΕΞΙΟΥ  
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ  
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός