

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  
ΠΑΡΟΦ. Δ. Σουσιόπουλος  
ΤΗΛ. 21901/138

Ιωάννινα 6 'Απριλ. 1981

Αριθ. Πρωτ. ΥΓ. 2935  
ΠΡΟΣ 'Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ...

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών υδάτων .

Έχοντας υπόψη :

- α) Τδ Ν.3200/55 "περί Διοικητικής αποκεντρώσεως "
- β) Τδ Ν.Δ. 532/70 "περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως "
- γ) Τδ Β.Δ. 707/70 "περί καθορισμού των διατηρουμένων αρμοδιοτήτων του 'Υπουργού Κοιν. 'Υπηρεσιών κ.λ.π.
- δ) Τδ Β.Δ. 197/72
- ε) Τήν Ειβ/221.65 'Υγειον. Διάταξη (ΦΕΚ.138/24-2-65 τ.Β.) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 'Υγειον. Διατάξεις ΓΙ/17831/Φ.Ι. 186/ΙΟ-Ι2-71 τ.Β και ΓΙ/1305 ΦΕΚ. 801/9-8-74 τ.Β. περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων .
- στ) Τήν ΥΓ.757/28-Ι-81 απόφασή μας .
- ζ) Τήν από 9-2-81 γνωμοδότηση ειδικής 'Επιτροπής .
- η) Τήν υποχρέωση που απορρέει απ'τήν ΚΥ.6664/77 απόφαση να διατηρηθούν καθαρά και στά φυσικά τους χαρακτηριστικά τα νερά του παραποταμού "Τοπόλτσα Κονίτσης και των στραγγιστικών αποχετευτικών τάφρων της περιοχής .

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Καθορίζουμε ως ανώτερη τάξη χρήσης των επιφανειακών υδάτων του χειμαροποτάμου "Τοπόλτσα" Κονίτσης και των στραγγιστικών τάφρων χανόων και ρεμμάτων που χύνονται σ'αυτόν για διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, να είναι για κολύμβηση και κάθε άλλη χρήση πλήν υδρεύσεως, όπως και τα νερά του ποταμού "Αώου".
2. 'Εξουσιοδοτούμε τη Δ/νση 'Υγεινής και την Τεχνική 'Υπηρεσ. Δήμων και Κοινοτήτων για την έγκριση κάθε μελέτης και τον καθορισμό των όριστικών θέσεων και σημείων έμβολής επεξεργασμένων αποβλήτων, σύμφωνα με τους όρους της (ε) σχετικής .
3. Στις χορηγούμενες έγκρίσεις και άδειες διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, έφθσον τα νερά χρησιμοποιούνται και για άρδευση, θα υποσημειώνονται και οι προδιαγραφές που απαιτούν οι αρμόδιες 'Υπηρεσίες Ήωργίας ήτοι :
  - α) Στερεά αιώροόμενα μέχρι 25 MG/L
  - β) 'Αγωγιμότητα μέχρι 750 Μ. MOHS/GM
  - γ) Χλωριόντα μέχρι 100 MG/L
  - δ) Βαθμός αλκαλιώσεως μέχρι 60 %
  - ε) Βόριο μέχρι 0,3 MG/L
  - στ) Χωρίς ανώμαλες οσμές .-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

I. 'Αποδέκτες για ένεργεια

1. Διεύθυνση 'Υγεινής
2. ΤΥΔΚ
3. 'Εποπτεία Ε.Β. 'Ιωαννίνων
- 4) Γραφ. Τύπου και Δημ.Σχέσεων (6)  
Ένταύθα

II. 'Αποδέκτες για κοιν/ση

- 1) 'Υπουργείο Κοιν. 'Υπηρεσιών  
Γεν.Δ/νση 'Υγεινής  
Δ/νση 'Υγειον.Προστασ.Περιβάλλοντος ΑΘΗΝΑ
2. Διεύθυνση 'Εσωτερικών  
Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοικήσεως
3. Επιθεώρηση Δημ. Έργων  
α) 7η ΠΥΔΕ

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ κ.α.α

Θ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΔΗΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ